

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-441 del 27/01/2026
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati. Modifica della Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5682 del 31/10/2023 di Approvazione del Progetto Unico di Bonifica di cui al D.M. 31/2015 - Sito "EX Punto Vendita Italiana Petroli Spa NI002779", Via Battindarno 9 - BOLOGNA. Procedente: Italiana Petroli Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2026-464 del 27/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisette GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati. Modifica della Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5682 del 31/10/2023 di Approvazione del Progetto Unico di Bonifica di cui al D.M. 31/2015 - Sito "EX Punto Vendita Italiana Petroli Spa NI002779", Via Battindarno 9 - BOLOGNA.

Procedente: Italiana Petroli Spa

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5682 del 31/10/2023 è stata approvata alla società Italiana Petroli Spa il Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 per il sito denominato EX Punto Vendita italiana petroli SpA NI002779, in Via Battindarno 9 - BOLOGNA (BO);
- Detta determina prevede, tra le altre, la seguente condizione al punto 2 lett c:

"la rilevazione dei VOC, con fotoionizzatore portatile, dovrà essere effettuata con frequenza quindicinale e dovrà essere eseguita anche in occasione delle eventuali attività di manutenzione del sistema che si rendessero necessarie."

Visti:

- la comunicazione¹ di avvio dell'impianto di bonifica Soil Vapour Extraction (SVE), avvenuto in data 03/03/2025, secondo le prescrizioni riportate nella Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5682 del 31/10/2023 e nel parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae APAM in data 04/02/2025²;
- il "Report di aggiornamento attività di bonifica (luglio – dicembre 2025)", trasmesso dal procedente in data 21/01/2026³, che analizza gli interventi, effettuati nel periodo di riferimento, sintetizzabili in:
 1. misurazione dei parametri di esercizio e la verifica del corretto funzionamento dell'impianto eseguite a cadenza almeno mensile;
 2. misurazione dei VOC all'out, mediante strumentazione di campo (fotoionizzatore) a cadenza quindicinale come prescritto dalla Determinazione Dirigenziale di approvazione del PUB;
 3. misurazione del flusso emissivo, mediante strumentazione di campo (termo anemometro a filo caldo) a cadenza almeno mensile che ha permesso di verificare il rispetto del limite prescritto dalla Determina Dirigenziale di 500 mc/ora;
 4. campionamento dei gas in entrata (IN) e uscita (OUT) all'impianto, a cadenza mensile, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di filtrazione;
 5. campionamento dei gas della rete di estrazione vapori (SVE1÷SVE5), a cadenza mensile;

Dato atto che nel medesimo Report, visto il buon funzionamento dell'impianto SVE e del sistema di

¹ Conservata in atti con PG/2025/35734 del 25/02/2025.

² Agli atti con PG/2025/21410 del 04/02/2025, che ne limita il funzionamento dalle ore 7:00 alle ore 22:00;

³ Conservato in atti con PG/2026/11345 del 21/01/2026.

filtrazione, Italiana Petroli Spa chiede la possibilità di ridurre la frequenza quindicinale dei campionamenti dei VOC all'out, mediante strumentazione di campo (fotoionizzatore), a cadenza mensile;

Dato atto che:

- Arpae APAM in data 23/01/2026⁴, ha rilasciato il proprio nulla osta alla riduzione della frequenza di misurazione dei VOC all'out e di conseguenza anche la riduzione della frequenza di misurazione dei VOC all'ingresso;

Richiamati:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- il D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la determina n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata dalla determina n. DET-2025-14 del 13/01/2025 di assegnazione della responsabilità del procedimento a Salvatore Gangemi;
- la delibera DDG n. 103/2024 del 8/10/2024 del Direttore Generale ARP AE Regione Emilia Romagna, di conferimento all'Ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARP AE.

DETERMINA DI

Modificare la condizione al punto 2 lett c della Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5682 del 31/10/2023 che stabiliva quanto segue:

- *"la rilevazione dei VOC, con fotoionizzatore portatile, dovrà essere effettuata con frequenza quindicinale e dovrà essere eseguita anche in occasione delle eventuali attività di manutenzione del sistema che si rendessero necessarie."*

con la seguente condizione:

- *"la rilevazione dei VOC, con fotoionizzatore portatile, dovrà essere effettuata con frequenza mensile e dovrà essere eseguita anche in occasione delle eventuali attività di manutenzione del sistema che si rendessero necessarie."*

Rimangono invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni stabilite nella Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2023-5682 del 31/10/2023.

⁴ Acquisito in atti con PG/2026/13689 del 23/01/2026.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(lettera firmata digitalmente)⁵

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.