

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-928 del 18/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2818 del 16/09/2014 per lo stabilimento di produzione, lavorazione, preparazione, confezionamento e commercio di prodotti erboristici e similari sito nel Comune di Forlì, Via G. Querzoli n. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2026-974 del 18/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2818 del 16/09/2014 per lo stabilimento di produzione, lavorazione, preparazione, confezionamento e commercio di prodotti erboristici e similari sito nel Comune di Forlì, Via G. Querzoli n. 10

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2818 del 16/09/2014, Prot. Prov.le 86333/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CENTO FIORI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via G. QUERZOLI 10 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 35467 del 30/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, lavorazione, preparazione, confezionamento e commercio di prodotti erboristici e similari sito nel Comune di Forlì (FC), Via G. Querzoli n. 10.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico;

Considerato che in data 23/12/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. PG/2025/229707 del 23/12/2025, inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Atteso che con la comunicazione non sostanziale di AUA vengono riconfermate, senza modifiche, le altre matrici autorizzate, in particolare le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico. Per quest'ultimo, a supporto di quanto all'AUA n. 2818/2014, è stato eseguito ed allegato apposito studio di impatto acustico;

Dato atto che con nota Arpae PG/2026/2558 del 08/01/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto l'Atto Prot. Com.le 15943 del 10/02/2026, acquisito al PG/2026/25787, con il quale il Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì dispone il recepimento delle modifiche comunicate nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere acquisito al Prot. Com.le 9406 del 27/01/2026;

Dato atto che nelle premesse del parere di HERA S.p.A. è riportato quanto segue:

“(...) Preso atto che a seguito di una campagna di indagine volta a verificare la corrispondenza autorizzativa della rete fognaria interna, la ditta ha rilevato alcune difformità rispetto allo stato attualmente autorizzato.

Considerato che la modifica riguarda l'aggiornamento della planimetria della rete fognaria, con l'individuazione di un nuovo punto di campionamento idoneo a raccogliere tutti i flussi di acque reflue industriali generate dallo stabilimento e tenuto conto che in tale punto confluiscono anche le acque reflue domestiche, la cui separazione non risulta tecnicamente possibile in ragione dell'attuale configurazione della rete.

Rilevato che il pozzetto di prelievo campioni, idoneo alla verifica della qualità dello scarico, dovrà essere separato fisicamente dal sifone "Firenze".;

Vista la nota Prot. Com.le 19590 del 17/02/2026, acquisita al PG/2026/30840, con la quale il Comune di Forlì in relazione allo studio di impatto acustico allegato ha espresso il seguente parere: "(...) *vista la documentazione di impatto acustico redatta da TCA datata 27/11/25 da cui si evince che :*

- ai fini della caratterizzazione dello stato acustico dell'attività sita in via G. Querzoli n.10 sono state condotte diverse misurazioni fonometriche brevi nelle vicinanze degli impianti tecnologici ed una misura in continuo, della durata di 24 ore, eseguita al confine del lotto di proprietà in prossimità di via Querzoli ;

-I risultati ottenuti hanno dimostrato il rispetto sia dei valori limite assoluti di immissione della classe Va sia i valori limite differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997.

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario di Arpae;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2818 del 16/09/2014, Prot. Prov.le 86333/2014 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CENTO FIORI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via G. QUERZOLI 10 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 35467 del 30/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, lavorazione, preparazione, confezionamento e commercio di prodotti erboristici e similari sito nel Comune di Forlì (FC), Via G. Querzoli n. 10.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2014, **come segue:**

- **la prescrizione n. 7 dell'ALLEGATO A viene sostituita dalle seguenti:**

7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetti degrassatori** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7bis. Entro sei mesi dal rilascio dell'atto di modifica la ditta dovrà installare idoneo pozzetto di campionamento, in corrispondenza del punto indicato in planimetria in posizione fisicamente distinta dal sifone 'Firenze'.

7ter. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

- **la planimetria a corredo dell'ALLEGATO A viene sostituita con la planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2818 del 16/09/2014, Prot. Prov.le 86333/2014** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CENTO FIORI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via G. QUERZOLI 10 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 35467 del 30/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, lavorazione, preparazione, confezionamento e commercio di prodotti erboristici e similari sito nel Comune di Forlì (FC), Via G. Querzoli n. 10."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2014, **come segue:**

- **la prescrizione n. 7 dell'ALLEGATO A viene sostituita dalle seguenti:**

7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetti degrassatori** (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7bis. Entro sei mesi dal rilascio dell'atto di modifica la ditta dovrà installare idoneo pozzetto di campionamento, in corrispondenza del punto indicato in planimetria in posizione fisicamente distinta dal sifone 'Firenze'.

7ter. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

- **la planimetria a corredo dell'ALLEGATO A viene sostituita con la planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione

Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2818 del 16/09/2014, Prot. Prov.le 86333/2014.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.