

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-354	del 21/05/2010
Oggetto	Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Allacciamento dell'impianto antincendio a servizio della Sezione Provinciale di Piacenza sede di Via XXI Aprile, 48 con la rete acquedottistica gestita da ENIA.	
Proposta	n. PDTD-2010-354 del 17/05/2010	
Struttura adottante	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente adottante	Candeli Claudio	
Struttura proponente	Area Patrimonio E Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno Ventuno maggio 2010, presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Allacciamento dell'impianto antincendio a servizio della Sezione Provinciale di Piacenza sede di Via XXI Aprile, 48 con la rete acquedottistica gestita da ENIA.

VISTA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 21.12. 2009- Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 23.12.2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2010;
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 20 del 23.12.2009 che assegna il budget esercizio 2010 alle Aree della Direzione Amministrativa";

PREMESSO:

- che in data 30 marzo 2010 la ditta CPL CONCORDIA group, che gestisce per la Sezione Provinciale Arpa di Piacenza, la manutenzione dell'impianto antincendio (estintori e manichette), nel corso del primo sopralluogo ha riscontrato che detto impianto non è collegato alla rete acquedottistica del Comune di Piacenza;
- che Enia, fornisce i servizi di pubblica utilità quali gas, energia elettrica, acqua, rifiuti, teleriscaldamento per il Comune di Piacenza;

CONSIDERATO:

- che successivamente si è effettuato un sopralluogo congiunto tra le parti interessate per verificare lo stato dei fatti e contestualmente si sono esaminati e valutati i lavori necessari per compiere l'allacciamento;
- che tali lavori consistono nella fornitura e posa in opera da parte di Enia di una condotta in ghisa DN 150 atta a garantire una portata stimata di l/min 500-600 ad una pressione statica di 3 BAR necessaria per il corretto funzionamento dell'impianto antincendio a servizio della Sezione Provinciale di Arpa;

VISTO:

- il preventivo N° 7028175 del 26.04.2010 con il quale Enia ha proposto l'esecuzione di suddetti lavori per un importo pari ad Euro 6.233,26 inclusa IVA al 10%;

RITENUTO:

- di approvare detto preventivo che è agli atti dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;
- per tutto quanto sopra esposto, di affidare i lavori necessari per l'allacciamento della impianto antincendio a servizio della Sezione Provinciale di Piacenza sede di Via XXI Aprile,48 con la rete acquedottistica gestita da ENIA per un importo pari ad Euro 6.233,26 inclusa IVA al 10%;

ATTESTATO:

- la regolarità amministrativa del presente atto;
- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 all'art. 9, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99 del 21 Dicembre 2009 in tema di programmazione finanziaria 2010;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia, è il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici Ing. Claudio Candeli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, ad ENIA i lavori necessari per l'allaccio dell'impianto antincendio a servizio della Sezione provinciale di Piacenza con la rete acquedottistica per un importo pari ad Euro 6.233,26 inclusa IVA al 10%;
2. di dare atto che il costo complessivo di Euro 6.233,26 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di "Investimenti", è previsto nel piano triennale degli investimenti è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2010 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità della Sezione Provinciale di Piacenza.

Il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici
(Ing. Claudio Candeli)

N. Proposta: PDTD-2010-354 del 17/05/2010

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Allacciamento dell'impianto antincendio a servizio della Sezione
Provinciale di Piacenza sede di Via XXI Aprile, 48 con la rete
acquedottistica gestita da ENIA.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/05/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
