

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-82 del 14/02/2011
Oggetto	Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Presa d'atto dell'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino di condotto d'aria presso il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Bologna
Proposta	n. PDTD-2011-74 del 08/02/2011
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente adottante	Candeli Claudio
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 14 (quattordici) febbraio 2011 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Presa d'atto dell'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino di condotto d'aria presso il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Bologna

VISTO:

- l'art.146 del D.P.R.554/1999 "Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici";
- l'art.125 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- l'art. 8 del Regolamento ARPA dei lavori in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 575 del 20.11.2000;

DATO ATTO:

- che nel corso dei lavori di ripristino del laboratorio n. 7 al Piano Terra del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Bologna si era constatato il malfunzionamento dell'impianto di espulsione lasciato in disuso;
- che in seguito a verifica si è rilevato che la tubatura di espulsione già predisposta terminava nel cavedio appena sotto la copertura e quindi doveva essere collegata all'aspiratore trifase già presente sul coperto;

RILEVATO:

- pertanto, al fine di poter riutilizzare in sicurezza la cappa chimica, di dover procedere nel recupero del raccordo terminale mancante tra la tubatura esistente nel cavedio e l'aspiratore presente sul coperto;
- che l'opera consiste nell'esecuzione di lavori di rimozione della guaina di catrame che ricopre il cavedio e di intercettazione della tubatura di espulsione esistente per raccorderla all'aspiratore ed infine alla risistemazione della guaina di impermeabilizzazione.

CONSTATATA:

- la necessità di procedere con urgenza all'esecuzione delle opere di cui sopra, al fine di far riprendere l'attività regionale del laboratorio integrato ed evitare danni e disservizi;
- che la stima dei costi, per il ripristino della piena e regolare funzionalità dell'impianto di aspirazione ammonta ad una spesa complessiva di € 3.700,00 comprensivi di oneri per la sicurezza che sono pari a 0,00 oltre all'I.V.A al 20 % ;

VERIFICATA:

- la disponibilità da parte della Ditta G.L. Impianti di Giaculli Luca con sede in via Moglio 9 a Borgonuovo di Sasso Marconi (BO), di realizzare nell'immediatezza gli interventi necessari a fronte del corrispettivo sopra riportato;

PRESO ATTO:

- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'importo complessivo da liquidare ammonta ad Euro 4.400,00 (IVA compresa)

ACCERTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 è il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici Ing. Claudio Candeli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di prendere atto della regolare esecuzione delle opere concernenti il ripristino di foro esistente mediante guaina a saldare al fine di poter riutilizzare in sicurezza la cappa chimica posta nel locale n. 7 al Piano Terra del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Bologna;
2. di prendere atto che l'intervento è stato realizzato dalla Ditta Ditta G.L. Impianti di Giaculli Luca con sede in via Moglio 9 a Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) secondo le modalità e i tempi prescritti a fronte di un corrispettivo pari ad Euro 3.700,00 oltre all'IVA;
3. di dare atto che il costo complessivo è pari a € 4.440,00 comprensivo di I.V.A al 20 % relativo al presente provvedimento, previsto nel piano triennale degli investimenti è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2011 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale alla voce "Investimenti" con riferimento al centro di responsabilità del Sezione Provinciale di Bologna.

Il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici
(Ing. Claudio Candeli)

N. Proposta: PDTD-2011-74 del 08/02/2011

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa - Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Presenza d'atto dell'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino di
condotto d'aria presso il Laboratorio Integrato della Sezione
Provinciale di Bologna**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 11/02/2011

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
